



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**


ПРИКАЗ

« 15 » сентября 2021 г.

№ 335 / 677

Москва

[Об утверждении Требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ]



В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1035 «О порядке установления требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 52, ст. 7096; 2019, № 49, ст. 7117) –


П Р И К А З Ы В А Е М:

1. Утвердить прилагаемые Требования к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 1/5 «Об утверждении Требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности» (зарегистрирован Минюстом России 14 сентября 2018 года, регистрационный № 52153).


3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года.

Директор Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации –
главнокомандующий войсками
национальной гвардии
Российской Федерации
генерал армии



В. Золотов

Министр внутренних дел
Российской Федерации
генерал полиции
Российской Федерации



В. Колокольцев

Утверждены
приказом Федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской Федерации и
Министерства внутренних дел
Российской Федерации
от 15.09.2021 г. № 335/677

ТРЕБОВАНИЯ

к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ

1. Настоящие Требования обязательны для применения юридическими лицами, осуществляющими¹:

1.1. Деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров² (далее – наркотические средства).

1.2. Культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ³ (далее – наркосодержащие растения).

¹ Статьи 10 и 18 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2020, № 50, ст. 8074).

² Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 27, ст. 3198; 2020, № 50, ст. 8213).

³ Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 934 «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 50, ст. 6696; 2020, № 32, ст. 5287).

2. Настоящие Требования распространяются на объекты (здания, строения, сооружения и прилегающие к ним территории, земельные участки) и помещения, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ¹ (далее – объекты или объекты и помещения).

3. Оснащение инженерно-техническими средствами охраны объектов, помещения которых отнесены к категориям, установленным Правилами хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров² (далее – Правила хранения), должно производиться в соответствии с требованиями, указанными в таблицах 1.1 и 1.2 приложения № 1 к настоящим Требованиям.

Оснащение инженерно-техническими средствами охраны объектов, помещения которых не могут быть отнесены ни к одной из категорий, установленных Правилами хранения, должно производиться в соответствии с требованиями, указанными в таблицах 1.1 и 1.2 приложения № 1 к настоящим Требованиям, – для объектов, имеющих помещения 4-й категории. По решению руководителя юридического лица, указанного в пункте 1 настоящих Требований, допускается оснащение данного вида объектов инженерно-техническими средствами охраны более высокого класса защиты.

Объекты и помещения, в которых осуществляется деятельность, связанная с культивированием наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, должны оснащаться инженерно-техническими средствами охраны, указанными в таблицах 1.3 и 1.4 приложения № 1 к настоящим Требованиям.

4. Инженерно-техническая укрепленность должна обеспечивать противодействие несанкционированному проникновению на охраняемый объект, связанному с механическим воздействием на его конструктивные элементы, на период, необходимый для его выявления и пресечения.

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1035 «О порядке установления требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 52, ст. 7096; 2019, № 49, ст. 7117).

² Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 4, ст. 394; 2020, № 43, ст. 6798).

На объектах, в которых осуществляется культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, допускается использование отдельных конструктивных элементов строительных, дверных и оконных конструкций, а также запирающих устройств, не предусмотренных настоящими Требованиями, при условии их нахождения на территории, периметр которой оснащен инженерно-техническими средствами в соответствии с настоящими Требованиями и оборудовании прилегающей к указанным объектам территории техническими средствами охраны и (или) системами охраняемыми телевизионными.

Здания, строения, сооружения, включающие в себя отдельные конструктивные элементы строительных, дверных и оконных конструкций, не предусмотренные настоящими Требованиями, не должны являться частью периметра и выходить за его пределы.

Здания, строения, сооружения, изготовленные из строительных конструкций, не предусмотренных настоящими Требованиями, и имеющие помещения 5-й категории, оборудуются ограждением и воротами 1 – 2-го класса защиты.

5. Оснащение ограждением и воротами объектов и помещений, относящихся к 5-й категории, осуществляется с учетом абзаца четвертого пункта 4 настоящих Требований.

6. Класс защиты от проникновения и взлома (устойчивости к взлому) дверных и оконных конструкций и запирающих устройств содержится в паспорте, сертификате соответствия, иной технической документации на указанные элементы инженерно-технической укрепленности объектов и помещений.

7. По решению руководителя юридического лица, указанного в пункте 1 настоящих Требований, объекты и помещения, относящиеся к 2, 3, 4 и 5 категориям, могут оснащаться инженерно-техническими средствами охраны более высокого класса защиты.

8. Требования к конструктивным элементам инженерно-технической укрепленности объектов в зависимости от их класса защиты определяются в соответствии с приложениями №№ 2 – 7 к настоящим Требованиям.

9. Работы по монтажу, настройке и сдаче в эксплуатацию технических средств охраны на объектах должны производиться в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией (типовыми проектными решениями), рабочей документацией (проектом производства работ, технической документацией предприятий-изготовителей, технологическими картами).

10. Сроки эксплуатации средств охранной и тревожной сигнализации на объектах не должны превышать норм, установленных технической документацией на соответствующие изделия.

11. Объекты должны оборудоваться рубежами системы охранной сигнализации в соответствии с заданием на проектирование.

11.1. Первым рубежом охранной сигнализации в зависимости от вида предполагаемых угроз должны блокироваться:

ограждение объекта, входные двери, погрузочно-разгрузочные люки, ворота, калитки – на проникновение, открывание, разрушение и пролом;

деревянные, стеклянные и остекленные конструкции на открывание, разрушение и разбитие;

стены, перекрытия и перегородки, за которыми размещаются помещения других юридических и физических лиц, – на разрушение и пролом;

вентиляционные короба, дымоходы, места ввода/вывода коммуникаций сечением более 200 x 200 миллиметров – на разрушение и пролом.

11.2. Второй рубеж охранной сигнализации на объекте должен осуществляться путем установки объемных извещателей различного принципа действия.

11.3. Третьим рубежом охранной сигнализации на объекте должны блокироваться запирающиеся сейфы или металлические шкафы, в которых хранятся наркотические средства.

12. В целях формирования и передачи сообщений о противоправных действиях в отношении объекта на внутренний пост охраны или пункт централизованной охраны (далее – ПЦО) охранной организации, осуществляющей охрану объекта (далее – охранная организация), объект должен оборудоваться системой тревожной сигнализации.

13. Требования, предъявляемые к подключению охранной (тревожной) сигнализации и передаче извещений о ее срабатывании:

13.1. Передача извещений о срабатывании охранной и (или) тревожной сигнализации с объекта на ПЦО должна осуществляться с помощью оконечных объектовых устройств, обеспечивающих запоминание тревожного состояния и его фиксацию на выносном световом (звуковом) оповещателе или индикаторе и входящих в состав системы передачи извещений, функционирующей на ПЦО, или совместимых с ней.

13.2. При наличии на объекте пульта внутренней охраны с круглосуточным дежурством все рубежи охранной и (или) тревожной сигнализации помещений объекта (включая помещения для хранения наркотических средств) должны подключаться на пульт внутренней охраны, обеспечивающий автоматическую регистрацию всей поступающей информации.

13.3. При отсутствии на объекте пульта внутренней охраны с круглосуточным дежурством все рубежи охранной и (или) тревожной сигнализации в помещениях для хранения наркотических средств должны подключаться на ПЦО.

На объектах, помещения которых отнесены к 1-й и 2-й категориям, при наличии пульта внутренней охраны с круглосуточным дежурством на ПЦО должны выводиться:

все рубежи охранной и (или) тревожной сигнализации в помещениях для хранения наркотических средств;

один общий сигнал охранной и (или) тревожной сигнализации, объединяющий все шлейфы охранной и (или) тревожной сигнализации объекта, за исключением шлейфов охранной и (или) тревожной сигнализации в помещениях объекта для хранения наркотических средств.

13.4. Для передачи на ПЦО извещений от систем охранной и (или) тревожной сигнализации с объектов могут применяться как проводные, так и беспроводные каналы связи.

Количество каналов передачи извещений должно определяться исходя из наличия технической возможности, анализа рисков и потенциальных угроз.

13.5. Распределительные шкафы систем связи и сигнализации на объекте должны закрываться на замок, быть опломбированы (опечатаны) обслуживающим персоналом и представителем охранной организации (при ее наличии), заблокированы охранной сигнализацией и подключены на отдельные номера пульта внутренней охраны, а при отсутствии пульта внутренней охраны – на ПЦО в составе системы тревожной сигнализации.

14. Объекты, имеющие помещения 5-й категории, оборудуются охранной сигнализацией, включенной в подсистему мониторинга системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», предназначенную для приема и обработки информации и сигналов, поступающих от датчиков, установленных на контролируемых стационарных и подвижных объектах. При отсутствии такой возможности устанавливается автономная сигнализация, обеспечивающая светозвуковое оповещение при ее срабатывании.

Приложение № 1

к Требованиям к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, утвержденным приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 15.09.2021 г. № 335/677

Таблица 1.1. Требования к оснащению ограждающими конструкциями и элементами инженерно-технической укрепленности объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров

Конструктивный элемент	Объект, имеющий				
	помещения 1-й категории	помещения 2-й категории	помещения 3-й категории	помещения 4-й категории	помещения 5-й категории
	Класс защиты (не менее)/наличие конструктивного элемента				
1	2	3	4	5	6
Периметр					

1	2	3	4	5	6
Ограждение, ворота	2 – 3	+/-	+/-	+/-	+/-
Контрольно-пропускной пункт	+/-	+/-	+/-	+/-	-
Круглосуточный пост охраны	+/-	+/-	+/-	+/-	-
Строительные конструкции					
Наружные стены здания первого этажа, а также стены, перекрытия охраняемых помещений, расположенных внутри здания, примыкающие к помещениям других юридических и физических лиц	3	3	2	2	1
Наружные стены охраняемых помещений, расположенных на втором и выше этажах здания, а также стены, перекрытия этих помещений, расположенных внутри здания, не примыкающие к помещениям других юридических и физических лиц	3	2	2	2	1
Внутренние стены, перегородки охраняемых помещений	2	1	1	1	1
Дверные конструкции					
Входные двери в здание	3	+/-	+/-	+/-	+/-

1	2	3	4	5	6
Двери запасных выходов, двери, выходящие на крышу (чердак), во дворы	3	+/-	+/-	+/-	+/-
Входные двери в охраняемые помещения	3-4	3	2	2	2
Дополнительная металлическая решетчатая дверь с запирающим устройством в охраняемом помещении	2	1	+/-	+/-	+/-
Внутренние двери в охраняемых помещениях	1	1	1	1	1
Оконные конструкции					
Оконные проемы первого и подвального этажей, выходящие на охраняемую территорию	2	+/-	+/-	+/-	+/-
Оконные проемы второго и выше этажей, выходящие на охраняемую территорию	2	+/-	+/-	+/-	+/-
Оконные проемы первого и подвального этажей, выходящие на не охраняемую территорию	3	+/-	+/-	+/-	+/-

1	2	3	4	5	6
Оконные проемы второго и выше этажей, выходящие на не охраняемую территорию и примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и иным строительным конструкциям	2	+/-	+/-	+/-	+/-
Оконные проемы второго и выше этажей, выходящие на не охраняемую территорию и не примыкающие к пожарным лестницам, балконам, карнизам и иным строительным конструкциям	1	+/-	+/-	+/-	+/-
Оконные проемы охраняемых помещений	3 - 4	3	2	2	2
Запирающие устройства					
Запирающие устройства входных и запасных дверей в здание, дверей, выходящих на крышу (чердак)	3 - 4	+/-	+/-	+/-	+/-
Запирающие устройства входных дверей охраняемых помещений	3 - 4	3	2	2	1

1	2	3	4	5	6
Запирающие устройства внутренних дверей охраняемых помещениях	1	1	1	1	1

1. Знак «—» означает, что применение обязательно.

2. Знак «+/-» означает, что применение возможно по решению руководителя юридического лица, указанного в пункте 1 настоящих Требований.

Таблица 1.2. Требования к минимально необходимому составу технических средств охраны объектов и помещений, в которых осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров

Вид технических средств защиты	Объект, имеющий				
	помещения 1-й категории	помещения 2-й категории	помещения 3-й категории	помещения 4-й категории	помещения 5-й категории
1	2	3	4	5	6
1. Системы охранной сигнализации					
1.1. Тревожная сигнализация	+	+	+/-	+/-	+
1.2. Охранная сигнализация					+
1.2.1. Периметр охраняемой территории объекта:					
с выводом на внутренний пост охраны	+/-	+/-	+/-	+/-	-

1	2	3	4	5	6
с выводом на пункт централизованной охраны (далее – ПЦО)	+/-	+/-	+/-	+/-	-
1.2.2. Периметр зданий и сооружений (оконные проемы, двери, люки, ворота):					
с выводом на внутренний пост охраны	+/-	+/-	+/-	+/-	-
с выводом на ПЦО	+/-	+/-	+/-	+/-	-
1.2.3. Охраняемые помещения:					
с выводом на внутренний пост охраны	+	+/-	+/-	+/-	-
с выводом на ПЦО	+	+	+/-	+/-	-
2. Системы контроля и управления доступом					
2.1. Средства идентификации:					
по одному признаку	+	+/-	+/-	+/-	+/-
по двум и более признакам	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
2.2. Точки доступа:					
на проходных и контрольно-пропускном пункте (далее – КПП)	+	+/-	+/-	+/-	-

1	2	3	4	5	6
в охраняемых помещениях	+	+/-	+/-	+/-	-
2.3. Препграждающие устройства:					
турникеты (шлюзовые камеры)	+	+/-	+/-	+/-	-
3. Системы охранного телевидения					
3.1. Видео-наблюдение (видеоконтроль):					
периметра территории объекта и КПП	+	+/-	+/-	+/-	+/-
периметра зданий и сооружений объекта, их входов/выходов и въездов/выездов	+	+/-	+/-	+/-	+/-
охраняемых помещений и подходов к ним	+	+/-	+/-	+/-	+/-
3.2. Отображение видеoinформации:					
в реальном времени	+	+/-	+/-	+/-	-
отдельные кадры	+/-	+/-	+/-	+/-	-
3.3. Запись (архивация) видеoinформации:					

1	2	3	4	5	6
в реальном времени	+	+/-	+/-	+/-	+/-
4. Средства и системы оповещения					
4.1. Речевое оповещение	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
4.2. Звуковое оповещение (по отдельным помещениям, зонам)	+	+/-	+/-	+/-	+/-
4.3. Световое оповещение (по отдельным помещениям, зонам)	+	+	+	+/-	+/-
5. Средства оперативной связи					
5.1. Оперативная радиосвязь между постами	+	+/-	+/-	+/-	-
5.2. Оперативная телефонная связь (внутренняя)	+	+/-	+/-	+/-	+/-
5.3. Телефонная связь общего пользования (в том числе сотовая)	+	+	+	+	+/-

1. Знак «+» означает, что применение обязательно.

2. Знак «-» означает, что применение необязательно.

3. Знак «+/-» означает, что применение возможно по решению руководителя юридического лица, указанного в пункте 1 настоящих Требований.

Таблица 1.3. Требования к оснащению ограждающими конструкциями и элементами инженерно-технической укрепленности объектов и помещений, в которых осуществляется культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ

Конструктивный элемент	Вид объекта	
	Здания, строения, сооружения (в том числе отдельные помещения)	Земельные участки
	Класс защиты (не менее)	
1	2	3
Периметр		
Ограждение, ворота	1 – 3	1 – 2
КПП	+/-	+/-
Круглосуточный пост охраны	+/-	+/-
Строительные конструкции		
Наружные стены помещения, выходящие на неохраямую территорию	2	
Дверные конструкции		
Двери в охраняемые помещения, выходящие на охраняемую территорию	2	
Двери в охраняемые объекты и помещения, выходящие на неохраямую территорию	3	
Оконные конструкции		
Оконные проемы охраняемых помещений, выходящие на охраняемую территорию	2	
Оконные проемы охраняемых помещений, выходящие на неохраямую территорию	3	

1	2	3
Запирающие устройства		
Запирающие устройства входных дверей охраняемых помещений	2	
Запирающие устройства дверей, выходящих на неохраняемую территорию	3	

Знак «+/-» означает, что применение возможно по решению руководителя юридического лица, указанного в пункте 1 настоящих Требований.

Таблица 1.4. Требования к минимально необходимому составу технических средств охраны объектов и помещений, в которых осуществляется культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ

Вид технических средств защиты	Вид объекта	
	Здания, строения, сооружения (в том числе отдельные помещения)	Земельные участки
1	2	3
1. Системы охранной сигнализации		
1.1. Тревожная сигнализация	+/-	+/-
1.2. Охранная сигнализация:		
с выводом на внутренний пост охраны	+/-	+/-
с выводом на ПЦО	+/-	+/-
2. Система охранная телевизионная		
2.1. Видеонаблюдение (видеоконтроль):		

1	2	3
периметр территории объекта, КПП	+/-	+
периметр зданий и сооружений объекта, их входов/выходов и въездов/выездов	+/-	+/-
2.2. Запись (архивация) видеоинформации при использовании видеонаблюдения (видеоконтроля)	+	+
2.3. Технические средства компенсации недостаточной освещенности	+/-	+
3. Средства и системы оповещения		
3.1. Речевое оповещение	+/-	+/-
3.2. Звуковое оповещение	+/-	+
3.3. Световое оповещение	+	+
4. Средства оперативной связи		
4.1. Оперативная радиосвязь между постами	+/-	+
4.2. Оперативная телефонная связь (внутренняя)	+/-	+/-
4.3. Телефонная связь общего пользования (в том числе сотовая)	+	+/-

1. Знак «+» означает, что применение обязательно.

2. Знак «+/-» означает, что применение возможно по решению руководителя юридического лица, указанного в пункте 1 настоящих Требований.

Приложение № 2

к Требованиям к оснащению инженерно-техническими средствами охраны объектов и помещений, в которых осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в список I перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в экспертной деятельности, для производства используемых в медицинских целях и (или) в ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, утвержденным приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 15.09.2021 г. № 335/677

Характеристики основного ограждения

1. К ограждению 1-го класса защиты (минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения) относится ограждение из различных некапитальных конструкций высотой не менее 2 метров.

2. К ограждению 2-го класса защиты (средняя степень защиты объекта от проникновения) относится ограждение деревянное сплошное толщиной доски не менее 40 миллиметров, металлическое сетчатое или решетчатое высотой не менее 2 метров.

3. К ограждению 3-го класса защиты (высокая степень защиты объекта от проникновения) относится ограждение железобетонное толщиной не менее 100 миллиметров, каменное или кирпичное толщиной не менее 250 миллиметров, сплошное металлическое с толщиной листа не менее 2 миллиметров, усиленное ребрами жесткости, установленное на ленточный железобетонный фундамент высотой над уровнем грунта не менее 0,5 метра, с заглублением в грунт не менее 0,5 метра; оборудованное дополнительным ограждением (верхним и (или) нижним). Высота ограждения не менее 2,5 метра.

4. К ограждению 4-го класса защиты (специальная степень защиты объекта от проникновения) относится ограждение монолитное железобетонное толщиной не менее 120 миллиметров, каменное или кирпичное толщиной не менее 380 миллиметров. Высота ограждения не менее 2,5 метра, а в районах с глубиной снежного покрова более 1 метра – не менее 3 метров, оборудованное дополнительным ограждением.

По решению руководителя юридического лица, указанного в пункте 1 настоящих Требований, основное ограждение объекта при высоте не менее 2,5 метра может быть сетчатым ограждением, установленным на ленточный фундамент высотой над уровнем грунта не менее 0,5 метра, с заглублением в грунт не менее 0,5 метра, выполненным из стальной проволоки диаметром 5 – 8 миллиметров с размером ячеек на полотне не более 0,05 x 0,3 метра, сварным соединением в местах пересечения прутков, усиленным ребрами жесткости, оборудованным дополнительным и предупредительным ограждениями.